



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный,
Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Владимирской области
601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112, тел: (849241) 2-67-
50, дежурный (849241) 2-23-91, факс (849241) 3-00-67, (849241) 2-67-50, телефон горячей линии
(849241) 2-15-93, E-mail: mchsgus@gus.elcom.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

г. Гусь-Хрустальный
(место составления акта)

“ 05 ” апреля 20 16 г.
(дата составления акта)

13:00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 33/-

По адресу/адресам: 601501, Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Белинского, д.3.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору Никитина Сергея Юрьевича от «29» февраля 2016 года № 33/-

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №20» города Гусь-Хрустальный (далее МБДОУ «Детский сад №20»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» апреля 2016г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС России по Владимирской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Вапенкова Елена Григорьевна

05.04.2016, 10 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требовалось

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Орлов Дмитрий Львович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

В области пожарной безопасности:

1. Из 10 огнетушителей, установленных в здании МБДОУ «Детский сад №20» по адресу: г. Гусь-Хрустальный, ул. Белинского, д.3, имеется в наличии паспорт на огнетушитель №10. На огнетушители №№ с 1 по 9 паспорта отсутствуют. Основание: п.4.1.33 Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); п.475 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

2. При ежегодном техническом осмотре порошковых огнетушителей, имеющихся в здании МБДОУ «Детский сад №20», не проведена выборочная проверка эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.). Основание: п.4.1.14 Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); п.478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

3. В коридоре 1-го этажа здания МБДОУ «Детский сад №20» (напротив входа в кабинет администратора и методический кабинет) расстояние от верха установленного на стене порошкового огнетушителя №7, имеющего полную массу менее 15 кг, до пола составляет более 1,5м. Основание: п.4.2.7 Свода правил 9.13130.2009 «Техника пожарная. ОГНЕТУШИТЕЛИ. Требования к эксплуатации» (СП 9.13130.2009); п.480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

4. В помещении ясельной группы на 1-м этаже здания МБДОУ «Детский сад №20» (согласно технического паспорта здания, составленного ГУ ВО «Бюро технической инвентаризации» Гусь-Хрустальный филиал по состоянию на 01.04.2009г. – Лит.А, помещение №6 «группа») горизонтальное расстояние от пожарных извещателей, установленных на потолочном перекрытии, до электрических светильников составляет менее 0,5м. Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

5. В помещении раздевалки II младшей группы на 2-м этаже здания МБДОУ «Детский сад №20» (согласно технического паспорта здания. – Лит.А) горизонтальное расстояние от пожарных извещателей, установленных на потолочном перекрытии, до электрических светильников составляет менее 0,5м. Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

6. В коридоре на 2-м этаже здания МБДОУ «Детский сад №20» (согласно технического

паспорта здания. – Лит.А) горизонтальное расстояние от пожарных извещателей, установленных на потолочном перекрытии, до электрических светильников составляет менее 0,5м. Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.6 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования»; п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

7. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании МБДОУ «Детский сад №20» включается только в ручном режиме. Включение СОУЭ автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации не предусмотрено. Основание: ст.4.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.3 Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности». п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390. Ответственный: Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не являлось предметом проверки


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не являлось предметом проверки

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение начальника отдела надзорной деятельности по городу Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области – главного государственного инспектора города Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустального и Судогодского районов по пожарному надзору Никитина Сергея Юрьевича от «29» февраля 2016 года №33/-/;

- предписание от «05» апреля 2016г. № 33/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- протокол об административном правонарушении от «05» апреля 2016г. №62/ГХ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Орлов Дмитрий Львович, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Владимирской области


(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад №20» Валенкова Елена Григорьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 05 ” апреля 20 16 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)