

Управление образования администрации МО город Гусь-Хрустальный
(орган управления образованием)

АКТ № 24
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ К НОВОМУ 2015 – 2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №20»
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)

1959 года постройки

г. Гусь-Хрустальный ул. Белинского, 3 т.8(49241)286-25

(адрес учреждения, телефон)

Валенкова Елена Григорьевна

(фамилия, имя и отчество заведующей дошкольным учреждением)

В соответствии с Постановлением главы города от 03.06.2015 № 427 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации - Ульянова О.М.;

от органа управления образованием - Царев В.В.; Опарина Л.Л.;

от Роспотребнадзора - Гончарова Н.П.;

от пожарного надзора - Коршунова Н.Б.;

от общественного питания - Загорникова Е.О.;

от профсоюзного органа - Коробова Н.П.;

от органа, осуществляющей надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования - Ведюшкина А.Г.;

от хозяйственно - эксплуатационной службы - Царева С.Н.

Комиссией установлено следующее:

1. В 2015/2016 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 4 группы с общим количеством воспитанников 93 человека.

Нормативы, указанные в лицензии: 95 детей

Наполняемость групп:

первые младшие группы 19 детей,

вторые младшие группы 24 детей,

средние группы 25 детей,

подготовительные к школе группы 25 детей.

Из них детей / групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения нет

2. Обеспеченность кадрами (штаты - укомплектованность всех категорий) Дошкольное учреждение укомплектовано кадрами полностью, свободных вакансий на данный момент нет

Правильность их расстановки. Педагогические кадры расстановлены согласно уровню образования и квалификационной категории. Воспитатель подготовительной к школе группы имеет высшее образование и высшую квалификационную категорию. Воспитатели средней и 2-ой младшей групп имеют среднее профессиональное образование высшую квалификационную категорию, одна из воспитателей 1-ой младшей группы не имеет квалификационной категории, другая имеет первую квалификационную категорию

3. Оформление дошкольного учреждения. Дошкольное учреждение оформлено в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13. в вестибюле учреждения имеются медицинский уголок, уголок по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, уголок дорожной безопасности, уголок профсоюзной организации, в

раздевальных групповых комнат расположена информация для родителей по вопросам работы детского сада и каждой конкретной группы, различными рекомендациями для родителей. Групповые помещения оформлены согласно основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №20», разработанной на основе ФГОС ДО, и соответствует возрастным особенностям и потребностям детей.

4. Наличие необходимой документации В ДОУ имеется уставная документация:

- лицензия на осуществление образовательной деятельности № 334349, регистрационный номер № 1708 от 20.10.2010

- устав, утвержденный постановлением главы от 26.11.2012 № 860

- должностные инструкции, локальные акты, коллективный договор, договора о взаимодействии с учредителем, договора об образовании с родителями воспитанников, план работы на год, книга движения детей, книга регистрации будущих воспитанников и приема заявлений, книги приказов по основной деятельности и кадрам и прочее в соответствии с номенклатурой дел.

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно - воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) педагогический кабинет оснащен методической литературой в полном объеме, раздаточный и демонстративный материал укомплектован согласно основной общеобразовательной программе дошкольного образования ДОУ.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения учебно-методическое обеспечение размещено согласно областям развития дошкольников, соответствует требованиям предъявляемым основной общеобразовательной программой дошкольного образования , отвечает ФГОСТ ДО.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели Режим соответствует требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 предъявляемым к ДОУ.

7. Территория: общая площадь 4890 м²

состояние ограждения находится в удовлетворительном состоянии, с фасада здания ограждение бетонно-железное, по периметру ДОУ деревянное.

площадь озеленения территории ДОУ составляет 80%, на территории разбито большое количество клумб с цветущими растениями, кустарники высажены в виде живой изгороди.

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от ДОУ: нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ: нет

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневого навеса и другого оборудования: Все имеющиеся веранды находятся в удовлетворительном состоянии. Во время подготовки ДОУ к новому учебному году установлены 2 новые песочницы, навес над одной из песочниц, поставлены новые скамейки на спортивной площадке, построено ограждение участка 1-ой младшей группы. Все групповые площадки находятся в удовлетворительном состоянии.

наличие и состояние огорода – ягодника: На участке подготовительной к школе группы разбит огород.

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников: В ДОУ имеется оборудованная площадка для мусоросборника на которой установлен контейнер с закрывающейся крышкой состояние контейнера удовлетворительное, оборудованная площадка имеет ограждение.

наличие договора о вывозе мусора- имеется договор с ООО «УК» «УНР-17»

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное

качество проведенного ремонта:

капитального не проводилось

текущего удовлетворительное

искусственное освещение, его состояние удовлетворительное

естественное освещение удовлетворительное

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) удовлетворительная

характер и состояние отопительной системы удовлетворительное отопление осуществляется модульной газовой котельной, договор на обслуживание заключен с ОП ОАО ВОТЕК

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение удовлетворительное,

наличие акта опрессовки отопительной системы нет

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители, расположение гидрантов и т.д.) в ДОУ имеется 9 огнетушителей. перезарядка проведена в июле 2013 года.

наличие средств индивидуальной защиты (противогазы, капюшоны...) нет

наличие расчета категорий помещений по взрывоопасности и пожарной безопасности в 2015г. ООО «Стройбезопасность» проводил расчет категории помещений по взрывоопасности в складском помещении, по результатам расчета помещение отнесли к категории В2, классу «П-Па»

обработка деревянных конструкций чердачных помещений, спил: 15.06.2015г. Гусь-Хрустальным районным отделением ВДПО производилась огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения ДОУ договор №00000139

испытания пожарных лестниц и т.д.) 15.08.2013г. Гусь-Хрустальным районным отделением ВДПО производилось испытание наружных пожарных лестниц.

наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ - интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно - воспитательных учреждений. Разработаны и утверждены инструкции памятки, правила в области пожарной безопасности

наличие запасных выходов 7 пожарных выходов имеющих указатели направления и световые таблички, состояние удовлетворительное, доступ свободный.

наличие плана эвакуации при пожаре имеется

наличие и состояние снабжения:

- водой удовлетворительное

- газом удовлетворительное

- электричеством удовлетворительное

- наличие канализации удовлетворительное

9. Готовность групповых комнат, их санитарное и сантехническое состояние. Групповые комнаты готовы к началу нового учебного года, состояние покраски стен удовлетворительное, в группах организованы центры развития детей согласно возрастным особенностям. во всех группах имеются новые занавески. Санитарное и сантехническое состояние удовлетворительное.

организация питьевого режима Питьевой режим организован в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) смешанный

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка учреждение обеспечено мебелью, находящейся в удовлетворительном состоянии, маркировка нанесена

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен: обеспечены, имеется три комплекта постельного белья, находится в удовлетворительном состоянии.

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом: ДОУ обеспечено игрушками удовлетворительно, в достаточном количестве имеются дидактические, развивающие игры, конструкторы различного типа, игрушки для ролевых-сюжетных игр, спортивное оборудование, книги, дидактический материал для проведения НОД как раздаточный так и демонстративный и др.

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий Имеется физкультурно-музыкальный зал.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) имеется телевизор, 2 компьютера, 2-принтера музыкальный центр – в хорошем состоянии

санитарно - техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное, акт проведения испытания спортивного оборудования и инвентаря в спортивном зале от 05.06.2015г.

зал для музыкальных занятий, его готовность Готов эстетически оформлен согласно тематическому планированию.

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта нет
наличие аварийного титана нет
плита (какая), ее состояние электрическая, промышленная с жарочным шкафом ПЭП-0.72-6м шестикомфорочная, в удовлетворительном состоянии

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) проведение испытаний электроустановок ООО «Эпос плюс» 13.07.2015г., технический отчет №229

состояние разделочных столов имеется 4 разделочных стола с нержавеющей покрытием, состояние хорошее

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются разделочные доски, ножи, промаркированные и хранящиеся в соответствии с нормами СанПин

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются 2 посудомоечные ванны в удовлетворительном состоянии

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды

В учреждении созданы условия для мытья посуды и ее хранения, организовано круглогодичное горячее водоснабжение, своя модульная котельная.

обеспеченность посудой, ее состояние обеспечены, в удовлетворительном состоянии.

котломоечная, ее оборудование отсутствует

картофелечистки, их состояние отсутствует

количество мясорубок, их состояние 2, в удовлетворительном состоянии

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется

11. Кладовые: качество проведенного ремонта нет

хранение сыпучих продуктов удовлетворительное, согласно требованиям СанПин, гигрометр имеется

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 1 холодильник новый, 2 холодильника и морозильный ларь для хранения скоропортящихся продуктов, в удовлетворительном состоянии, имеются градусники.

наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется, в удовлетворительном состоянии, доставка продукции производится специализированным транспортом, имеющим санитарный паспорт.

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств имеются

место приготовления специально отведенное помещение, тара имеется,

наличие горшков 50, утюгов 2,

наличие пылесосов для уборки 1,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены, специально отведенное место.

13. Медпункт: его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется в соответствии с требованиями СанПин

хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник

наличие комнаты для заболевшего ребенка отсутствует

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования.

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения
Косметический ремонт коридора на 2-ом этаже

- Косметический ремонт группы на 2-ом этаже
- Частичный косметический ремонт лестничного пролета
- Косметический ремонт построек и оборудования на участках и спортивной площадке
- Ремонт крыши на сарае ДОУ
- Постройка ограждения вокруг участка младшей группы
- Установка лавочек на спортивной площадке.
- Установка 2-х песочниц
- Установка теневого навеса над песочницей.
- Приобретение мебели для сюжетно-ролевых игр
- Приобретения стендов для информации на все группы ДОУ.
- 5. Замечания и предложения комиссии: _____

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году

МБДОУ «Детский сад № 20» к новому 2015 – 2016 учебному году готов

Акт составлен 11 числа 08 месяца 2015 года

Председатель комиссии _____

Зам.председателя комиссии _____

Секретарь комиссии _____

Члены комиссии: _____

О.М.Ульянова

В.В.Царев

С.Н.Царева

Гончарова Н.П.

Коршунова Н.Б.

Коробова Н.П.

Опарина Л.Л.

Ведюшкина А.Г.

Загорникова Е.О.



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed to the right.

